



ELENCO SIGILLATURE

Errevi System Srl
 Via Nazionale, 42
 33010 Tavagnacco Udine
 tel: 0432 478481
 PROPRIETA':
 Ospedale S.Maria della Misericordia UD
 LOCALE:
 gestione emergenza VVFF

LEGENDA

- A) TAMPONAMENTO ANTINCENDIO EI 120 CON PANNELLI CGESSO FUOCO
- B) TAMPONAMENTO ANTINCENDIO EI 120 CON PANNELLI AF PANEL E AF SEAL W
- C) SIGILLATURA DI CANALA PASSACAVI EI 120 CON PANNELLI AF PANEL E AF SEAL W
- D) SIGILLATURA DI TUBO PORTACAVI/CAVO EI 120 CON GUAINA AF SLEEVE B3 E AF SEAL W
- E) SIGILLATURA DI TUBO METALLICO NUDO FINO A MM 50 DI DIAM. EI 120 CON AF SEAL W
- F) SIGILLATURA DI TUBO METALLICO ISOLATO EI 120 CON GUAINA AF SLEEVE B5
- G) SIGILLATURA DI TUBO METALLICO NUDO EI 120 CON MATERASSINO AF PIPEGUARD
- H) SIGILLATURA DI TUBO COMBUSTIBILE EI 120 CON COLLARE AF COLLAR
- I) PARTIZIONE VERTICALE EI 120 CON PANNELLI FIREGUARD 2X25,4
- L) PARTIZIONE VERTICALE EI 120 CON PANNELLI FIREGUARD 2X25,4

- 1) partizione verticale realizzata con pannelli in cartongesso antincendio per inserimento serranda
- 2) tamponamento verticale bifacciale antincendio realizzato con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 3) sigillatura antincendio di canale passacavi trattata con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 4) partizione verticale realizzata con pannelli in cartongesso antincendio per inserimento serranda
- 5) tamponamento verticale bifacciale antincendio realizzato con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 6) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 7) sigillatura antincendio di canale passacavi e tubo incombustibile trattata con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 8) sigillatura antincendio di tubo incombustibile trattata con pannello AF Panel, mastice AF Seal W e AF Sleeve B5
- 9) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 10) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con pannello AF Panel, mastice AF Seal W, AF Sleeve B5 e FA Pipeguard
- 11) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 12) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 13) sigillatura antincendio di tubo incombustibile trattata con pannello AF Panel, mastice AF Seal W
- 14) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 15) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo e tubo incombustibile trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 16) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 17) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 18) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo e tubo incombustibile trattata con guaina AF Sleeve B3 AF Sleeve B5 e mastice AF Seal W
- 19) sigillatura antincendio di canale passacavi trattata con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 20) sigillatura antincendio di canale passacavi, tubo incomb. e tubo combustibile trattata con AF Panel, AF Sleeve B5, AF Seal W e AF Collar
- 21) tamponamento verticale bifacciale antincendio realizzato con pannello AF Panel e mastice AF Seal W
- 22) partizione verticale antincendio realizzata con pannelli Fireguard 2x25,4
- 23) sigillatura antincendio di canale passacavi e tubo incombustibile trattata con AF Panel e AF Seal W
- 24) partizione verticale realizzata con pannelli in cartongesso antincendio per inserimento serranda
- 25) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 26) sigillatura antincendio di canale passacavi, tubo incomb. e tubo comb.trattata con AF Panel, AF Sleeve B5, AF Seal W, AF Pipeguard e AF Collar
- 27) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo e tubo incombustibile trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 28) sigillatura antincendio di tubo portacavi/cavo e tubo incombustibile trattata con guaina AF Sleeve B3 e mastice AF Seal W
- 29) partizione verticale antincendio realizzata con pannelli Fireguard 2x25,4
- 30) partizione verticale antincendio realizzata con pannelli Fireguard 2x25,4