



KEY PLAN



LEGENDA

- 1 Intervento 1 - protezione giunto verticale fino a 20 mm
- 2 Intervento 2 - protezione giunto verticale fino a 200 mm
- 3 Intervento 3 - protezione giunto orizzontale fino a 200 mm
- 4 Intervento 4 - protezione staffe in acciaio
- 5 Intervento 5 - sigillatura canalina porta cavi (A: canalina alta, B: canalina bassa)
- 6 Intervento 6 - sciolatura tubo in acciaio
- 7 Intervento 7 - soffitto a membrana
- 8 Intervento 8 - tamponamento verticale
- 9 Intervento 9 - protezione giunto orizzontale fino a 210 mm



CERT.REI. WF 6342 - STADIO DEL FRIULI

Ing. Marianna Trevisan

Planimetria quota +13.22 - locale tecnico  
disinfi scala D2

via S. Trenin, 56 - 30171 Venezia (VE)  
tel. 3486619883  
e-mail: ingtrevisanmarianna@gmail.com

Cantiere Viale A. e A. Candolini, 2 - UDINE

Data 03.07.2015